



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051 fax.(0-48)95 768 2510

www.dpn.pl e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 18.07.2013

Znak spr.: DU - 2800/2013ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 272472-2013

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego O.O. Kamienna w Mostnikach”, wpłynęło zapytanie:

„Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ocieplenia ścian styropianem EPS 070-040 gr. 10 cm z wyprawą tynku mineralnego N 200 malowanego farbą silikatową oraz styropianem EPS 100-038 gr. 5 cm izolowanym 2 x izolbet poniżej poziomu terenu, zgodnie z dokumentacją - Rys. nr P4 (Przekrój A-A).

W załączonym przedmiarze robót nie występują pozycje związane z wykonaniem tych ociepleń.

W III rozdziale SIWZ w zakresie robót do wykonania zawarto montaż wkładu kominowego.

W załączonym przedmiarze robót oraz dokumentacji nie występuje ten element. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy należy uwzględnić w ofercie wykonania wkładu kominowego i jakie powinien posiadać parametry techniczne.

Zaznaczamy, że powyższych informacji nie zawarto STWIORB stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Przedmiot robót nie zawiera ocieplenia zewnętrznego ze styropianu, w przedmiarze w poz. 72 zastąpiono to ocieplenie wełną mineralną.

W przedmiarze w poz.55, 56 występuje wymiana kominów z cegły ceramicznej na kominy dymowe i wentylacyjne z pustaków ceramicznych.

Z poważaniem
Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

(podpis)
dr inż. Paweł Bilski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.