



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2

tel. (+48) 95 768 2051, fax. (+48) 95 768 2510, www.dpn.pl, e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 04.02.2016r.

Znak spr.: ZP-M- 0325/16 ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 19288-2016

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „ Termomodernizacja budynku PIT w Głusku”, wpłynęło zapytanie:

1. „W rozdziale VIII pkt. 3.2.1. SIWZ Zamawiający określił warunek, jaki spełnić musi Oferent, ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie określony został „charakter zgodny z przedmiotem zamówienia” polegający na „wykonaniu termomodernizacji budynku, montażu pompy ciepła oraz pieca olejowego” – tzw. układ biwalentny, czyli montażem pompy ciepła z dodatkowym źródłem ciepła. Spełnienie takiego warunku eliminuje z ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy w ostatnim okresie, wykonali roboty polegające na termomodernizacji budynku, likwidacji kotłowni gazowej lub olejowej oraz montażem pompy lub robót polegających na termomodernizacji budynku, montażem pompy ciepła i wpięciu się w istniejący układ hydrauliczny węzła cieplnego (nadmieniamy, że wykonanie takiej instalacji wymaga bardzo dużej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy).

W świetle powyższych faktów wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego „charakteru zgodnego z zamówieniem” z zapisu „Przez charakter zgodny z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie prace polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku, montażu pompy ciepła oraz pieca olejowego” na zapis „Przez charakter zgodny z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie prace polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku oraz montażu pompy w układzie biwalentnym” lub zapis „Przez charakter zgodny z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie prace polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku oraz montażu pompy ciepła”.

2. W rozdziale IX pkt. 3.2. SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ. Jednocześnie w rozdziale XIII pkt. I.1 jest zapis „Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia wynikające z uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przedmiaru robót, STWOR, SIWZ, postanowień projektu umowy, wizji lokalnej miejsca robót oraz informacji i wyjaśnień uzyskanych przez Zamawiającego. Wykonawca nie powinien traktować przedmiaru robót, jako jedynej podstawy do określenia ceny ofertowej”.

W świetle powyższych zapisów prosimy o wyrażenie jednoznacznego stanowiska. Czy Wykonawca ma do oferty załączyć kosztorys uwzględniający tylko pozycje ujęte w załączonym przedmiarze wraz podanymi tam ilościami? Czy też na podstawie załączonego przedmiaru oraz uzyskanych informacji sporządzić nowy kosztorys uwzględniający wykonanie wszystkich prac tj. kosztów przygotowania pomieszczenia do obsługi klientów Punktu Informacji Turystycznej,

kosztów wykonania przeglądu termowizyjnego i sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej itp.

3. W załączonym przedmiarze, w pozycji o numerze 134, podana jest ilość grzejników oraz trzy ich typy C-21, C-21, V-21, V-22 o wysokości 300-900 a w SIWZ mowa jest o grzejnikach V22/600x1200. Prosimy o dokładne sprecyzowanie typów/wymiarów/i ilości poszczególnych grzejników, jakie mają być zamontowane.

4. Czy Zamawiający posiada projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertów?

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1. Zamawiający utrzymuje zapis w SIWZ dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ad.2. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest załączony przedmiar robót z podstawami wyceny i ilościami w nim zawartymi, ale w kwocie wynagrodzenia muszą być zawarte koszty nie związane bezpośrednio z wykonawstwem robót tzn. badania i pomiary przygotowawcze oraz inwentaryzacja powykonawcza(zapisy SIWZ i wzoru umowy).

Ad.3. Należy przyjąć 7szt grzejników stalowych 2-płytowych o wym. 600x1200mm.

Ad.4. Zamawiający nie posiada projektów prac geologicznych na wykonanie odwiertów.

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego


dr inż. Paweł Bilski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.