



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2

tel. (+48) 95 768 2051, fax. (+48) 95 768 2510, www.dpn.pl, e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 04.02.2016r.

Znak spr.: ZP-M- 0357/16 ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 19288-2016

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Termomodernizacja budynku PIT w Głusku”, wpłynęło zapytanie:

1. „Jaką grubość wełny mineralnej należy przyjąć do ocieplenia poddasza. Prosimy o podanie parametrów oraz grubość wełny mineralnej.
2. Jaką grubość wełny mineralnej należy przyjąć do ocieplenia stropu. Prosimy o podanie parametrów oraz grubość wełny mineralnej.
3. W celu uzupełnienia obmiaru prosimy o podanie szerokości ościeżnic regulowanych (poz. 56)”.

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1. Należy przyjąć wełnę mineralną w rollach do ocieplani poddaszy 150mm.

Ad.2. Należy przyjąć wełnę mineralną w płytach grubości 150mm „twardą”

Ad. 3. Szerokości ościeżnic drzwiowych należy ustalić na obiekcie podczas wizji lokalnej, pomocniczo wg rzutu budynku

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego


Dr inż. Paweł Biłski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.