



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2

tel. (+48) 95 768 2051, fax. (+48) 95 768 2510, www.dpn.pl, e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 08.02.2016r.

Znak spr.: ZP-M- 0384/16 ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 19288-2016

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Termomodernizacja budynku PIT w Głusku”, wpłynęło zapytanie:

1. „Proszę o załączenie rzutu poddasza budynku, rzutu dachu, elewacji wejściowej – nie ma tych rysunków wśród załączonych do SIWZ.
2. W opisie przedmiotu zamówienia rozdział III pkt. 8 mowa jest o parapetach wewnętrznych z PCV. W przedmiarze robót nie ma pozycji z tym związanej. Proszę o odpowiedź czy ująć wymianę parapetów, jeżeli tak to proszę podać ich wymiary i kolor.
3. W poz. 80 załączonego przedmiaru mowa jest: o Montażu obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0,80m² – z wyposażeniem zgodnie z PT. Nie załączono projektu instalacji elektrycznej do SIWZ proszę więc o rysunek tablicy z wyposażeniem”.

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1. Zamawiający w załącza rzut poddasza budynku oraz elewację frontową. Zamawiający nie posiada rzutu dachu.

Ad.2. Należy nie ujmować wymiany parapetów do kosztorysu ofertowego.

Ad.3. Zamawiający nie posiada schematu rozdzielni, należy przyjąć rozbudowę rozdzielni elektrycznej, wspólnej dla parteru i poddasza, rozbudowa o obwody związane z nowymi urządzeniami i zabezpieczeniami zgodnie z aktualnymi przepisami.

Z poważaniem

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dyż. inż. Paweł Bilski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.