



między człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Zakup i montaż dźwigu osobowego”, wpłynęło zapytanie:

1. „W związku z odpowiedzią na pytanie i informacją że, żelbetowa konstrukcja podszybia jest już wykonana proszę o dokładną potwierdzoną informację na temat głębokości podszybia, według SIWZ jest to min. 1000 mm, A według nowej normy dźwigowej obowiązującej od 1.09.2017 r min. głębokość podszybia do 1100 mm dla dźwigów standardowych. Dopuszczalna mniejsza przy dodatkowych kosztownych systemach bezpieczeństwa.”

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1. Głębokość wykonanego podszybia wynosi 1100 mm.

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dr inż. Paweł Biłski

Zgodnie z pkt. 9.4 SIWZ proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.

