



pomiędzy człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 537550-N-2020

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej i technologii kotłowni gazowej pracującej na potrzeby C.O. i C.W.U. budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz siedziby Drawieńskiego Parku Narodowego położonego w Drawnie przy ul. Leśników 2” wpłynęło zapytanie:

„Czy można zastosować w przewodach ciepłych izolację z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej czy musi być wełna mineralna w osłonie z blachy aluminiowej?”

Drawieński Park Narodowy informuje, iż nie można zastosować w przewodach ciepłych izolację z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej należy użyć wełny mineralnej w osłonie z blachy aluminiowej.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Drawieńskiego Parku Narodowego
[Podpis]
dr inż. Małgorzata Górna

Zgodnie z pkt. 9.4 SIWZ proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.